

## KOMUNIKAT

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu po zapoznaniu się z wynikami z badań laboratoryjnych próbki ciepłej wody pobranej w ramach kontroli bieżącej nad jakością wody w dniu 27 kwietnia 2026 r. z punktu: natrysk męski, stwierdza średnie skażenie bakteriami Legionella sp. wody ciepłej pobranej z natrysku, liczba bakterii z rodzaju Legionella sp: **120 jtk/100 ml** (wymagana wartość **100 jtk/100 ml**).
2. Niezwłocznie wdrożone zostaną działania naprawcze zmierzające do obniżenia liczby mikroorganizmów w odniesieniu do parametru Legionella sp. polegające na czyszczeniu wylewek natryskowych i perlatorów.
3. Wykonanie badania kontrolnego w zakresie parametru Legionella sp. planowane jest w terminie 10 dni od daty decyzji nr 193/2026.

DYREKTOR

*Dominika Zielińska*

KIEROWNIK

*SK*  
Marcin Skonieczka